



RUSDno-2025-479

Merttelän valaistuksen uusiminen

Merttelän varaston sekä teknisentoimen tiloissa on vanhat loisteputkivalaisimet, joiden käyttöikä on loppunut. Valaisimien lämpötiloissa on todettu kohtuuttoman suuria pistelämpötiloja, jotka aiheuttavat suuren tulipalon riskin. Valaisimien vaihdolla parannetaan turvallisuutta sekä myös energiatehokkuutta.

Tilataan valaisintyöt Sähköasennus Tammistolta saadun tarjouksen mukaisesti hintaan 8 350,00 €, alv 0 % (Tarjous liitteenä)

Liitteet:

1 TAMMISTO.pdf

Päätös


Päätän tilata valaisintyöt Sähköasennus Tammisto Oy:ltä.

Allekirjoitus

Mika Heinonen

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Nähtävillä Ruskon kunnan www-sivuilla



Oikaisuvaatimus

§ 21

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä Ruskon tekniselle lautakunnalle kirjallisen oikaisuvaatimuksen, mikä on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai luovuttamisesta.