

4: 86

4:177

Rakennus on puoliilämmin.
Lämmönlähde: sähkö / vesi-ilmalämpöpumppu, lattialämmitys
Koneellinen/painovoimainen ilmanvaihto LVI-suunnitelman mukaan.

Rakennus liitetään kunnalliseen vesiverkkoon. Viemärit toteutetaan paineviemärinä Turun kaupunkiin liittymään.

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

PALOVAARALLISUUSLUOKKA: 1, käsisammuttimet
SUOJAUSTASO: 1, tavallinen alkusammutuskalusto
PALOLUOKKA: P3, ei vaatimuksia kantaville rakenteille
SÄVYNPOISTO: Hallitilojen taite-ovista
PALOKUORMA: <600 MJ/m²

Varapoistumisteinä toimivat ikkunat on varustettava kiintopainikkein.

Uloskäytävien opasvalot ja poistumisreitivalaistus tulee toteuttaa SM asetuksen 805/2005 mukaan.

PERUSTELUT
Parven rakentamisella ei ole vaikutusta hallirakennuksen kokonaistilavuuteen ja parv on osoitettu pinta-alan puolesta samaan palo-osastoon hallitilan kanssa (<50 kem2).



Hyväksytty 31.03.2025
25-0026-R
§ 31
Niko Paloposki
Rakennus 002 : 104216660R
Rusko - Rakennusvalvonta
www.lupapiste.fi

TUNNUS										LKM										MUUTOS										PÄIVÄYS																																							
K.O.SA/KT.LA										KORTTELI/TLA										TONTTI/Rh:o										LUPATUNNUS										RATU										KORKEUS/SÄÄKSTEM.																			
KIRKONKYLÄ (404)										SYRJÄNEN										4:174																														N2000																			
RAKENNUSTUNNUSKODE										RAKENNUKSEN NUMERO										PIIRUSTUSALA										VIRANOMAINSEIKKUNÄT																																							
Uudisrakennus																				Pääpiirustus																																																	
RAKENNUSKODE										Stenius halli										PIIRUSTUKSEN SISÄLTO										MITTA-AIKA																																							
Hallirakennus										Hallirakennus										Asemopiirustus										1:200																																							
Pajulehdentie 9																																																																					
RUSKO																																																																					
										Insinööri-toimisto JHS Oy										SUUNN.										TYÖ N:o										PIIR. N:o										JUKSEVA N:o										MUUTOS									
Tonnipenttie 5, 21350 Ilmarinen										JSI										TARK.																																																	
p. 045 1365958										JSI										JSI																																																	
PÄIVÄYS										ALLEKIRJOTUS										Joonas Simola, RI										ARK										01																													
17.5.2023																				p. 045 1365958																																																	