

Alla mainittu asiakirja on allekirjoitettu X-SIGN sähköisen allekirjoituksen palvelussa. Prosessin tunnus on 14ace73b-f49d-4152-819f-28c3e087df2b.

Allekirjoitukset

Allekirjoittaja	Anssi Ensio Ylhä
Allekirjoitusaika	21.05.2025 10:11

Allekirjoitetut asiakirjat

Asiakirja	V-S pelastuslaitoksen lausunto, Kiinteistö Oy Kolmikesäläntie 5 ympäristölupa, Rusko.pdf (bdfd50a0a75502cf7bc3a3f190b1f7ba16f2b711f7d0a383282d5dd4238eeb9e)
-----------	---



21.05.2025

Vastaanottaja

Mynämäen kunta
ympäristönsuojelu
ymparistonsuojelu@mynamaki.fi

Kohde

Kiinteistö Oy Kolmikesäläntie 5

704-408-5-30

Ympäristölupahakemus, Kiinteistö Oy Kolmikesäläntie 5, 704-408-5-30 Rusko

VARHA/11720/11.00.00/2025

Mynämäen kunnan ympäristönsuojelun lausuntopyyntö 14.5.2025

Mynämäen ympäristönsuojelu pyytää Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen lausuntoa Kiinteistö Oy Kolmikesäläntie 5 energiapuuterminaalin ympäristölupahakemuksesta. Hakemuksen mukainen toiminta käsittää puhtaan biomassaan vastaanottamista, varastointia ja haketusta Ruskon kunnassa kiinteistöllä Lehtimäki 704-408-5-30.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos lausuu asiassa seuraavaa:

Pelastuslaitoksen kokemuksen perusteella energiapuuta käsittelevissä laitoksissa tapahtuvien tulipalojen sammuttaminen ja vahinkojen rajaaminen on haasteellista ja pelastuslaitoksen resursseja pitkäkestoisesti sitovaa.

Pelastuslaitoksen operatiivisen toiminnan mahdollistamiseksi ja tulipalon leviämisen rajaamiseksi energiapuu- ja hakekasasta tai varastoalueesta toiseen tulisi toiminnanharjoittajalle asettaa velvoite suunnitella ja ylläpitää riittävät suojaetäisyydet tai vastaavat suojaustoimenpiteet palavien materiaalien välillä. Hakemusasiakirjoissa esitetyt 10-20 metrin suojaetäisyydet kasojen ja aumojen välillä ovat pelastusviranomaisen näkemyksen mukaan tarkoituksenmukaisia.

Laskeutusaltaiden suunniteltu käyttö sammutusvesilähteenä tulipalotilanteissa edellyttää, että altaiden vireen toteutetaan ja ylläpidetään pelastusajoneuvojen liikennöinnin mahdollistava tieyhteys.

Alueella ei varastoida polttonesteitä. Työkoneiden polttonesteet toimitetaan alueelle erikseen liikuteltavissa säiliöissä. Työkoneiden tankkaukset suoritetaan suojatulla ja tiiviiksi rakennetulla alustalla, joka viemäroidään sulkuventtiilillä varustettuun öljynerottimeen. Esitetty järjestely on pohjavesialueelle sijoittuvan toiminnan osalta kemikaaliturvallisuuksäädöstenkin mukainen vähimmäisvaatimus.

Muilta osin pelastusviranomaisella ei ole toimialaansa liittyvää lausuttavaa ympäristölupahakemukseen.

paloinsinööri
Anssi Ylhä